



MANIOBRA DE CONTROL		ESTADO DE LOS EQUIPOS					
FUNCION	CONDICIONES	①	②	③	④	⑤	⑥
AEROTERMIA PRIMARIO	S RETORNO - SEFPPOINT	ON					
	S RETORNO - SEFPPOINT	OFF					
RECIRCULACION	HORAS PUNTA		ON				
	HORAS VALLE		OFF				

⑤	SONDA DE TEMPERATURA	⊗	LLAVE DE EQUILIBRIO
M	MANÓMETRO	Z	ANTIRRETORNO
T	TERMÓMETRO	⊗	VÁLVULA DOS VIAS
C	CAUDALÍMETRO	⊗	VÁLVULA TRES VIAS
B	BOMBA	⊗	PURGADOR
⊗	LLAVE DE CORTE	⊗	SEPARADOR DE LODOS
⊗	VACIADO	⊗	VASO DE EXPANSIÓN
⊗	VÁLVULA DE SEGURIDAD	⊗	CAUDALÍMETRO
⊗	VÁLVULA DE LLENADO	⊗	INTERCAMBIADOR
⊗	FILTRO	⊗	REDUCTOR DE PRESIÓN
⊗	CONTADOR	⊗	SEPARADOR MAGNÉTICO
⊗	ANTIVIBRATORIO	⊗	SENSOR SOLAR
→	IDA	→	RETORNO
→	RECIRCULACIÓN	→	ALIMENTACIÓN
→	FRIGORÍFICA	→	DATOS

**EQUIPOS NO INCLUIDOS:** OBSERVACIONES:

Bombas

Valvulería

Este documento se emite y entrega, a título informativo. Declinamos toda responsabilidad con respecto al montaje de la instalación que en él se indican especial y muy concretamente, si se incorporan y utilizan componentes que no sean de nuestra marca. © 2025 Baetuliem Technik SL. Todos los derechos reservados. Baetuliem y el logotipo de Baetuliem son marcas comerciales de Baetuliem Technik SL, registradas en Europa.

### BAEHEAT B30 + INTERACUMULADOR

A4	Archivo:	ANNN-ANNN-IT-1M2D
REV.02	FECHA:	